



**ANGELO PILOTTA S.r.l.**

**MILANO - ITALY**  
 VIA FRATELLI CERVI, 10 - TEL. 02-93909023

**CE**

ORGANISMO NOTIFICATO notified body	TECNO N°1214	N° DI FABBRICA serial number	2912
ANNO DI COSTRUZIONE year of manufacture	2015	SIGLA item	HX 320-1
MASSA A VUOTO vacuum mass	920 Kg	GRUPPO FLUIDO fluid group	1/2
		CATEGORIA-MODULO class-module	IV G
		CODICE code	VSR + M + S + PED

	MANTELLO-shell	CAMICIA-jacket	TUBI-tubes	
TEMPERATURA DI PROGETTO design temperature	-10/300	-10/100		°C
PRESSIONE DI PROGETTO design pressure	3+V	5		Bar
PRESSIONE DI PROVA IDRAULICA test pressure	5.9	11.8		Bar
SOVRASPESORE DI CORROSIONE corrosion allowance	0	0		mm
CAPACITA' capacity	965	150		lt

REFLUX CONDENSER